

20REO006782320 2020-05-28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών
ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
570 01 ΕΛΛΑΣ
Τηλ: 2310 807552
Fax: 2310 474570
E-mail: d.papoulakos@ihu.edu.gr
www.ihu.edu.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/7278_27/5/2020
Ημερομηνία: 27/5/2020

ΠΡΟΣ:

Αντιπρόεδρο Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δι.Πα.Ε.
κ. Μπαντέκα Δημήτριο

δια του

Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δι.Πα.Ε.

Α Ι Τ Η Μ Α

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΙΑΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β' ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Παρακαλούμε για την έγκριση προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Είδος	Τεμάχια	Μέγιστη Τιμή ανά μονάδα (με Φ.Π.Α)	Σύνολο
1	Επισκευή και συντήρηση των ψυκτών νερού του κεντρικού κλιματιστικού συστήματος	2	5000	10.000,00 €
2	Επισκευή μοτέρ κεντρικής κλιματιστικής μονάδας	1	1240	1.240,00 €
Γενικό Σύνολο:				11.240,00 €

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με **Κ.Α.Ε: 9322** (11.240,00€) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα, συγκεκριμένα το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ54600037: «Συντήρηση - Επισκευή και Διαρρύθμιση Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΠΚ 2014ΣΕ54600056)».

Η απαιτούμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : **50712000-9** Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (11.240,00€)

Αιτιολόγηση σκοπιμότητας των ανωτέρω υπηρεσιών:

Η επισκευή του ανωτέρω εξοπλισμού αποτελεί ανάγκη για την ορθή λειτουργία του κλιματισμού στα δύο κτίρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών και των υπηρεσιών που ζητούνται:

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

- Θα γίνει καθαρισμός του στοιχείου του συμπυκνωτή με χημικό μέσο
- Θα γίνει ανάκτηση του ψυκτικού μέσου για έλεγχο πληρότητας
- Θα γίνει αντικατάσταση του ψυκτέλαιου των συμπιεστών.
- Θα γίνει αντικατάσταση των φίλτρων γραμμής υγρού
- Θα γίνει πρεσάρισμα του ψυκτικού κυκλώματος με άζωτο, για εύρεση και αποκατάσταση διαρροής
- Θα γίνει αντικατάσταση μανομέτρων και αυτόματων εξαεριστικών στο υδραυλικό κύκλωμα
- Θα γίνει πλήρωση ψυκτικού υγρού (περίπου 80Kgr R422)
- Θα γίνει εκκίνηση του συστήματος
- Θα γίνει έλεγχος λειτουργίας του συστήματος
- Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση της εκτονωτικής βαλβίδας
- Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση της μαγνητικής βαλβίδας 1"
- Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση πιεζοστατών υψηλής και χαμηλής πίεσεως
- Θα γίνει επισκευή και συντήρηση του μοτέρ της Κ.Κ.Μ του κτιρίου Β'.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

- Άδεια εργοδηγού ψυκτικού ή ισοδύναμη ή μεγαλύτερη άδεια (πχ πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ κτλ.)
- Πιστοποιητικό θετικής αξιολόγησης κατηγορίας Ι σχετικά με σταθερό εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού ή ισοδύναμο.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα σύγχρονης τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου πιστοποιήσεις.

Ο αιτών Dimitrios Papoulakos Digitally signed by Dimitrios Papoulakos Date: 2020.05.27 09:57:18 +03'00' Παπουλάκος Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός	Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Δι.Πα.Ε. Ioannis Maraslidis Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ioannis Maraslidis Ημερομηνία: 2020.05.26 16:38:17 EEST Μαρασλίδης Ιωάννης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γεωργιάδου Σοφία	Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δι.Πα.Ε. Μπαντέκας Δημήτριος Καθηγητής