

[illegible]

[illegible]

α/α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	1ος μήν		2ος μήν		3ος μήν		4ος μήν		5ος μήν		6ος μήν		7ος μήν		8ος μήν		9ος μήν		10ος μήν		11ος μήν		12ος μήν		13ος μήν		14ος μήν		15ος μήν	
					1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο	1ο	2ο
	2. ΗΜ																																	
1	Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση αγωγών αλεξικεύραυνου κλωβού FARADAY. Κλωβός δώματος	NATHE N9983.41.1	Τεμ.	1,00																														
2	Αποξήλωση, και απομάκρυνση ψυκτικού συγκροτήματος πλήρως με τους αεραγωγούς, σωληνώσης κλπ., και αποθήκευση σε τοπο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Κλωβός δώματος	ΧΡΗΣΤΗ N9984.40	Τεμ.	1,00																														
3	Απομάκρυνση , φυλαξη και επανατοποθέτηση εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων κατόπιν συντήρησής τους.	ΧΡΗΣΤΗ N9985.1	Τεμ.	19,00																														
4	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως Διαμέτρου 4 ins	ΑΤΗΕ 8622.4.3	Τεμ.	1,00																														
5	Καυστήρας δυο βαθμίδων ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h	ΧΡΗΣΤΗ N8455.3.1	Τεμ.	1,00																														
6	Σύστημα αντισταθμίσεως	ΧΡΗΣΤΗ N8646.1	Τεμ.	1,00																														
7	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ N8540.1	m	8,00																														
8	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ N8540.2	m	8,00																														
9	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ N8540.3	m	14,00																														
10	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ N8540.5	m	12,00																														
11	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ N8540.7	m	14,00																														
12	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 4 ins	ΑΤΗΕ N8540.9	m	19,00																														
13	Τοπική κλιματιστική μονάδα INVERTER A++/A+ τοίχου, θερμανσης/ψυξης ισχύος 12.000BTU (+-5%)	ΧΡΗΣΤΗ 00N.853.37.1	Τεμ.	6,00																														
14	Τοπική κλιματιστική μονάδα INVERTER A++/A+ τοίχου, θερμανσης/ψυξης ισχύος 24.000BTU (+-5%)	ΧΡΗΣΤΗ 00N.853.37.2	Τεμ.	8,00																														
15	Τοπική κλιματιστική μονάδα INVERTER A++/A+ τύπου ντουλάπας, θερμανσης/ψυξης ισχύος 50.000BTU (+-5%)	ΧΡΗΣΤΗ 00N.853.38.1	Τεμ.	4,00																														
16	Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 108W Ισχύος108W	ΑΤΗΕ 00N.936.9.4	Τεμ.	12,00																														

Καβάλα Νοέμβριος 2020
ο Συντάξας

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ