



Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Αρ. Πρωτ.: ΔΦ 2.2/Ε./9015_04/7/2025
Ημερομηνία: 04/7/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες: κ. Μ. Τακουσίδου

Email: promithies@the.ihu.gr

Τηλέφωνο: 2310013685

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. Κ128/2025
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ"

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
3. Το Ν. 4610/2019 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α΄ /07-05-2019),
4. Το Ν. 4412/16 αρ.118 και αρ.120, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4782/21, αρ. 53, παρ.3, εδαφ.β.
5. Το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
6. Την απόφαση με Αριθμ. 30/10396/ (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ/01-06-2023) Εκλογή Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
7. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) άρθρο 15 παρ. 1, εδαφ. ζ' «Αρμοδιότητες Πρύτανη»,
8. Το με αριθ. πρωτ. ΔΦ2.2/Ε/8094/19-06-2025 αίτημα για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές με ΑΔΑΜ 25REQ017055290 2025-06-20,
9. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 498 με ΑΔΑ ΨΞΙΙ46ΨΖ3Π-ΓΕΖ, για το οικονομικό έτος 2025 με ΑΔΑΜ 25REQ017086895 2025-06-25, δαπάνη ύψους έως 37.200,00 €, βαρύνει την πίστωση των ΚΑΕ 7112,
10. Οι ανωτέρω προμήθειες αγαθών κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου).

καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς

προκειμένου να υποβάλλουν καταθέσουν την προσφορά τους, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού έως 37.200,00 € με Φ.Π.Α. μέχρι και **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-07-2025 και ώρα 13:00.**

- Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2025 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 7112.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα Επτά Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (37.200,00 €) με ΦΠΑ ή Τριάντα Χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.
- Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42512200-0 (Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου).
- Η αναλυτική περιγραφή των αγαθών αναφέρονται με ακρίβεια στις τεχνικές προδιαγραφές τους όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α'.
- Εκπρόθεσμα υποβαλλόμενη προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ζητούμενων ειδών.

☒	☐
Τακτικός Προϋπολογισμός	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπεύθυνοι Παραλαβής:

Για θέματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προσφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. **ΜΑΡΑΣΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ** (johnmara@ihu.gr) 2310013660.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός των αγαθών - υπηρεσιών:

A/A	Περιγραφή Αγαθών	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	Φ.Π.Α.	Σύνολο με ΦΠΑ	CPV	Περιγραφή CPV
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ	1	ΣΕΤ	30.000,00 €	30.000,00 €	24 %	37.200,00 €	42512200-0	Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
ΣΥΝΟΛΟ					30.000,00 €		37.200,00 €		

Τρόπος Υποβολής της Προσφοράς:

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2, 574 00, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-07-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

Μετά την παρέλευση την ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Στην εξωτερική και μπροστά όψη του φακέλου που θα καταθέσετε, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ταχυδρομική
Διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 128/2025)**

**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/7/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00**

**Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να περιλαμβάνει, ως επισυναπτόμενα αρχεία:

- Την Οικονομική Προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το Παράρτημα Β' σε μορφή .pdf.
- Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα.
- Την ΥΔ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη (Παράρτημα Γ').
- Για ποσά άνω των 2.500,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίζεται πέρα των ανωτέρω Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα και την απόρριψη του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

**Ο Πρύτανης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος**

**Σταμάτιος Αγγελόπουλος
Καθηγητής**

A/A	Περιγραφή Αγαθών	Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών								
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΕ	Το αποφαινόμενο όργανο αποφασίζει για τις ποσότητες από τα κάτωθι είδη. Ο ανάδοχος θα προσφέρει ποσοστό επί των ενδεικτικών τιμών. Ενδεικτικές τιμές μονάδας ειδών από τα οποία αποτελείται το σετ: <table><tr><td>1. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000btu/h</td><td>480,00 €</td></tr><tr><td>2. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000btu/h</td><td>550,00 €</td></tr><tr><td>3. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 18.000btu/h</td><td>820,00 €</td></tr><tr><td>4. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000btu/h</td><td>980,00 €</td></tr></table> Οι ανωτέρω τιμές μονάδας είναι χωρίς ΦΠΑ. Είδος 1 - Κλιματιστικά συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000 btu/h ☐ Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 12.250 Btu/h ☐ Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 12.640 Btu/h ☐ Ενεργειακή κλάση ψύξης A+++ με SEER άνω ή ίσο του 8,5 ☐ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ το SCOP ίσο ή άνω του 4,6 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 51dB(A) από εξωτερική και 38dB(A) από εσωτερική μονάδα ☐ Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 56dB(A) και εξωτερικό χώρο 61 dB(A) ☐ Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 115kWh – θέρμανση 825kWh σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 1400W ☐ Τύπος λειτουργίας: Inverter ☐ Ψυκτικό ρευστό R32 ☐ Ασύρματο τηλεχειριστήριο ☐ Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 15m ☐ 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ☐ 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή της συσκευής ☐ Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP Είδος 2 - Κλιματιστικά συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000 btu/h ☐ Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 13.650 Btu/h ☐ Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 14.000 Btu/h. ☐ Ενεργειακή κλάση ψύξης A+++ με SEER άνω ή ίσο του 8,5 ☐ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ το SCOP ίσο ή άνω του 4,1 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 52dB(A) από εξωτερική και 42dB(A) από εσωτερική μονάδα ☐ Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 60dB(A) και εξωτερικό χώρο 60dB(A) ☐ Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 135kWh – θέρμανση 960kWh σε average-μέση ζώνη ☐ Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 1500W ☐ Τύπος λειτουργίας: Inverter ☐ Ψυκτικό ρευστό R32 ☐ Ασύρματο τηλεχειριστήριο ☐ Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 20m ☐ 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ☐ 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού ☐ Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP	1. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000btu/h	480,00 €	2. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000btu/h	550,00 €	3. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 18.000btu/h	820,00 €	4. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000btu/h	980,00 €
1. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000btu/h	480,00 €									
2. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000btu/h	550,00 €									
3. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 18.000btu/h	820,00 €									
4. Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000btu/h	980,00 €									

Α/Α	Περιγραφή Αγαθών	Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
		Είδος 3 - Κλιματιστικά συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 18.000 btu/h ☐ Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 21.490 Btu/h ☐ Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 23.880 Btu/h. ☐ Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω ή ίσο του 7,3 ☐ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ το SCOP ίσο ή άνω του 4,2 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 56dB(A) από εξωτερική και 45dB(A) από εσωτερική μονάδα ☐ Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 60dB(A) και εξωτερικό χώρο 65 dB(A) ☐ Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 320kWh – θέρμανση 1650kWh σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 2.350W ☐ Τύπος λειτουργίας: Inverter ☐ Ψυκτικό ρευστό R32 ☐ Ασύρματο τηλεχειριστήριο ☐ Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 25m ☐ 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ☐ 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού ☐ Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP Είδος 4 - Κλιματιστικά συστήματα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000 btu/h ☐ Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 30.200 Btu/h ☐ Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 32.200 Btu/h. ☐ Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω του ή ίσο 7,0 ☐ Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ το SCOP ίσο ή άνω του 4,2 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 59dB(A) από εξωτερική και 48dB(A) από εσωτερική μονάδα ☐ Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 64dB(A) και εξωτερικό χώρο 70 dB(A) ☐ Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 360kWh – θέρμανση 1870kWh σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος ☐ Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 3000W ☐ Τύπος λειτουργίας: Inverter ☐ Ψυκτικό ρευστό R32 ☐ Ασύρματο τηλεχειριστήριο ☐ Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 25m ☐ 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ☐ 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού ☐ Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP Τεχνικά Χαρακτηριστικά για όλες τις μονάδες : ☐ Αυτόματη οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων ☐ Λειτουργία προθέρμανσης ☐ Λειτουργία ύγρανσης

		□ 24ωρος χρονοδιακόπτης □ Ένδειξη ώρας □ Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας □ Αυτόματη λειτουργία □ Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού □ Πλενόμενα φίλτρα □ Φίλτρο HEPA □ Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη □ Μέγιστη υψομετρική διαφορά μονάδων (έσω-έξω): 10m □ Εύρος λειτουργίας τουλάχιστον: Ψύξη -15οC – 43οC και Θέρμανση -15οC – 24οC □ Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών.
		Με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών μπορούν να γίνονται αποδεκτές προσφορές με επουσιώδεις αποκλίσεις (π.χ. +/- 5%) στα τεχνικά χαρακτηριστικά, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών και Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υποδομών. Το αποφαινόμενο όργανο κατά την κρίση του μπορεί να αποδέχεται ή όχι αυτήν την απόκλιση. Γενικά περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης και σύνδεσης εσωτερικής με εξωτερική μονάδα με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή των κλιματιστικών σωληνώσεις χαλκού και οι καλωδιώσεις ανεξάρτητα από το τελικό τους μήκους. Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αποκλειστικά σε ηλεκτρικούς πίνακες με αυτόματη ασφάλεια τύπου C ισχύος 16Α ή 20Α που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Περιλαμβάνεται το δίκτυο με επίτοιχα κανάλια ή σωλήνες και καλώδια τύπου NY 3X2.5mm² ή 3X4 mm². Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών συσκευών θα τοποθετηθεί εξωτερικά του εκάστοτε κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή, και θα στηρίζεται στον τοίχο με διαμπερείς ντίζες ή βίδες με πλαστικά βύσματα, ανάλογα με την περίπτωση. Θα κατασκευαστεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας δίκτυο από πλαστικό σωλήνα για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων από εσωτερική και εξωτερική μονάδα μέχρι και υφιστάμενο σημείο απορροής ομβρίων ή σιφώνι λυμάτων. Κατά τη σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος διάτρησης τυχόν τοιχοποιίας ή σκυροδέματος και το κόστος αποκατάστασης στην πρότερή του μορφή με στοκάρισμα και βαφή σε περίπτωση μεγάλης επιφάνειας στοκαρίσματος. Περιλαμβάνεται τυχόν αποξήλωση παλιού κλιματιστικού και τοποθέτηση νέου. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το νέο κλιματιστικό.

Α/Α	Περιγραφή Αγαθών	Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών
		Διαδικασία Εγκατάστασης και Παραλαβής Καταρχήν ο Ανάδοχος μετά από υποδείξεις της κατά τόπους αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατασκευάσει το δίκτυο τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των μηχανημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατόπιν ο Ανάδοχος θα παραδώσει τμήμα της συνολικής ποσότητας των κλιματιστικών σε αποθήκη του ΔΙΠΑΕ όπως θα υποδειχθεί από την κατά τόπους αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, όπου η Επιτροπή Παραλαβής θα διαπιστώσει ότι τα προϊόντα ταυτίζονται με όσα έχουν προσφερθεί από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που βάσει των ανωτέρω διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος δεν προσκόμισε τα προϊόντα που είχε την υποχρέωση, θα απορριφθεί η παραδοθείσα ποσότητα και θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016 κτλ.). Σε περίπτωση που βάσει των ανωτέρω κριθεί αποδεκτή η παραδοθείσα ποσότητα από την Επιτροπή Παραλαβής, τότε ειδοποιείται ο Ανάδοχος από την κατά τόπους αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία να προβεί στην μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών, με έξοδα του στους χώρους εγκατάστασης των συσκευών που θα του υποδειχθούν. Τέλος, μετά από έλεγχο από την κατά τόπους αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ότι ο Ανάδοχος υλοποίησε την εγκατάσταση σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, θα ενημερωθεί, ώστε να προσκομίσει νέα ποσότητα κλιματιστικών. Η ως ανωτέρω διαδικασία θα επαναληφθεί μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συσκευών, οπότε και η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί στην οριστική παραλαβή των συσκευών μετά από ποσοτικό έλεγχο, έλεγχο καλής λειτουργίας και έλεγχο ότι ο Ανάδοχος έπραξε όσα προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση. Κατά επιλογήν του ΔΙΠΑΕ και τουλάχιστον κατά την συμπλήρωση του 25%, του 50% και του 75% του οικονομικού αντικείμενου αλλά και κατά την αλλαγή του οικονομικού έτους, θα πραγματοποιηθεί μερική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής όσων συσκευών έχουν εγκατασταθεί καλώς και θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο η έκδοση τιμολογίου (πώλησης ή έργου), ώστε να προχωρήσει η μερική αποπληρωμή του. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κριθούν αποδεκτές οι συσκευές και γίνει η οριστική παραλαβή αυτών, τυχόν παρατηρήσεις που θα αναγραφούν στο πρωτόκολλο παραλαβής και αφορούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω σύμβασης οι οποίες δεν απετέλεσαν λόγο μη παραλαβής, θα επιφέρουν επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016 κτλ.). Για την παρακολούθηση των συμβάσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Συντήρησης. Για την παραλαβή της σύμβασης και των τιμολογίων αρμόδια είναι η κατά τόπους ορισμένη επιτροπή παραλαβής. Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών.

- Η παράδοση των αγαθών και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος: Σίνδο, Θέρμη, Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς.
- Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, αποστολής και μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, καθώς και η εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Η εκφόρτωση, η μεταφορά και η τοποθέτηση στους χώρους όπου θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο παραλαβής, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και με προσωπικό του προμηθευτή.
- Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει το συμμετέχοντα για ενενήντα (90) ημέρες.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού προϊόντος με καινούργιο σε διάστημα το αργότερο δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή του.

25PROC017163471 2025-07-07
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΠΑΕ» ΚΩΔ. Κ128/2025

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: _____

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: _____

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: _____

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _____

ΑΦΜ: _____

ΔΟΥ: _____

ΕΔΡΑ: _____

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

EMAIL: _____

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:

A/A	Περιγραφή Αγαθών	Ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου (ολογράφως)	Ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου (αριθμητικώς)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ		

"Βεβαιώνουμε ότι η προσφερόμενη τιμή ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσης. Επιπλέον επιβεβαιώνουμε ότι τόσο τα αγαθά θα παραδοθούν όσο και οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν εμπρόθεσμα στον Ανάδοχο, κατόπιν επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή".

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _____

Ημερομηνία/...../.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾	ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)				
Ο-Η Όνομα:		Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:					
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:					
Ημερομηνία Γέννησης ⁽²⁾ :					
Τόπος Γέννησης:					
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ.:			
Τόπος Κατοικίας:					
Οδός:		Αριθ.:		Τ.Κ.:	
Αριθμός Fax:		Email:			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως(*) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «.....» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην, στην οδό, Τ.Κ. με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.:

α) Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ.Κ128/2025 Πρόσκλησης.

β) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

γ) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

στ) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

ζ) Τα προσφερόμενα υλικά καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α'.

(*) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα.

Θεσσαλονίκη,/...../.....
(Υπογραφή & Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.